



Czaplinek, dnia 12.02.2019 r.

GMINA CZAPLINEK
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
tel. 94 37 26 200, fax 94 37 26 202
NIP 674-10-16-121, REGON 330920541

LIB.271.1.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo”**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„W dokumentacji przetargowej udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, w przedmiarach oraz SIWZ znajduje się piec, który nie spełnia obowiązujących norm spalania i nie powinien zostać dopuszczony do użytku. Różnica w cenie między piecem zaprojektowanym a piecem który powinien być zamontowany, o takich samych parametrach użytkowych jest znaczna i stanowi istotną część wysokości kalkulacji kosztów. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest zastosowanie dowolnego pieca na paliwo stałe o mocy 15 kW przy parametrach pracy 70/50°C.

BURMISTRZ CZAPLINKA


Marcin Naruszewicz