



RYBACTWO
I MORZE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

GMINA CZAPLINEK
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
tel. 94 37 26 200, fax 94 37 26 202
NIP 611-002-11-2018 KRS 0000330920541

Czaplinek, dnia 22.02.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo i Żerdno”**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający uzna pomosty pływające z pokładem z bali na pływakach PE jako rozwiązanie równoważne do pomostu na pływakach siatkobetonowych?

Pływaki PE mają taką samą stabilność i wyporność jak pływaki siatkobetonowe. Przewagą PE jest całkowita odporność na działanie czynników atmosferycznych, przewidywana żywotność wynosi 50 lat. Pływaki PE są odporne na uderzenia mechaniczne, nie absorbują wody, dzięki czemu są odporne na niskie temperatury. W przypadku pływaków PE, nie występuje również zjawisko korozji. Przy pływakach siatkobetonowych (na styropianie naciągnięta konstrukcja siatkowa stalowa pokryta betonem), zawsze będzie występowała absorbcja wody, co zwłaszcza w niskich temperaturach, spowoduje erozję. Dodatkowo, pływaki siatkobetonowe są nieodporne na obciążenia punktowe, w tym uderzenia cumujących jednostek. Reasumując, pływaki PE są rozwiązaniem nowoczesnym, nie wymagają konserwacji, są trwałe i niezniszczalne.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pływaków PE jako rozwiązania równoważnego do pływaków siatkobetonowych dla pomostu pływającego na jez. Drawsko przy Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku (Część 1 zamówienia), ponieważ w tej lokalizacji jest już wybudowany jeden pomost pływający na pływakach siatkobetonowych i dla zachowania jednolitej i spójnej koncepcji zagospodarowania tego terenu konieczne jest zastosowanie takiego samego rozwiązania jak rozwiązanie istniejące.

Zamawiający dopuszcza natomiast zastosowanie pływaków PE jako rozwiązania równoważnego do pływaków siatkobetonowych dla pomostu pływającego na jez. Rzepowskim w Rzepowie (Część 3 zamówienia) pod warunkiem zachowania następujących parametrów określonych w dokumentacji projektowej:

- Wymiary: 2000mm × 2380mm × 700mm
- Wyporność: 2 150 kg



RYBACTWO
I MORZE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- Odporny na lód
- Wolna burta: min. 0,58 m.

Dla zachowania zgodności wyglądu wizualnego pomostu z dokumentacją projektową pływaków powinny mieć kształt prostopadłościanów o wymiarach wskazanych powyżej z gładkimi powierzchniami bocznymi.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider