



Czaplinek, dnia 12.02.2019 r.

GMINA CZAPLINEK
ul. B. 271.2.2019
tel. 94 37 26 200, fax 94 37 26 202
NIP 674-10-16-121, REGON 330920541

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Głębocek, Machliny i Piaseczno”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Dot. przetargu: „Budowa trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Głębocek, Machliny i Piaseczno” część 1 - pomost pływający

Czy Zamawiający uzna pomosty pływające z pokładem z deski na pływakach PE jako rozwiązanie równoważne do pomostu na pływakach siatkobetonowych? Pływaki PE mają taką samą stabilność i wyporność jak pływaki siatkobetonowe. Przewagą PE jest całkowita odporność na działanie czynników atmosferycznych, przewidywana żywotność wynosi 50 lat. Pływaki PE są odporne na uderzenia mechaniczne, nie absorbują wody, dzięki czemu są odporne na niskie temperatury. W przypadku pływaków PE, nie występuje również zjawisko korozji. Przy pływakach siatkobetonowych (na styropianie naciągnięta konstrukcja siatkowa stalowa pokryta betonem), zawsze będzie występowała absorbcja wody, co zwłaszcza w niskich temperaturach, spowoduje erozję. Dodatkowo, pływaki siatkobetonowe są nieodporne na obciążenia punktowe, w tym uderzenia cumujących jednostek. Reasumując, pływaki PE są rozwiązaniem nowoczesnym, nie wymagają konserwacji, są trwałe i niezniszczalne.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pływaków PE jako rozwiązania równoważnego do pływaków siatkobetonowych dla pomostu pływającego na jez. Piasecznik Duży w Piasecznie (Część 1 zamówienia) pod warunkiem zachowania następujących parametrów określonych w dokumentacji projektowej:

- Wymiary: 2000mm × 2380mm × 700mm
- Wyporność: 2 150 kg
- Odporny na lód
- Wolna burta: min. 0,58 m.

Dla zachowania zgodności wyglądu wizualnego pomostu z dokumentacją projektową pływaki powinny mieć kształt prostopadłościanów o wymiarach wskazanych powyżej z gładkimi powierzchniami bocznymi.

BURMISTRZ CZAPLINKA


Marcin Naruszewicz