



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Czaplinek, dnia 03.02.2020 r.

Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek
tel. 94 37 26 200, fax 94 37 26 202
NIP 674-10-16-121, REGON 330920541

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie na jez. Drawsko w Czaplinku**”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Proszę o podanie gr. pali stalowych o średnicy 193,7 i 159”

Odpowiedź:

Grubość pali stalowych o średnicy 193,7 mm wynosi 5,6 mm, natomiast o średnicy 159 mm wynosi 5 mm. Dane te uwzględnia projekt budowlany w części opisowej w pkt 9 o nazwie „Opis rozwiązań technicznych”.

Pytanie 2:

„Czy pale mają być z dnem zamkniętym?”

Odpowiedź:

Pale mają być z dnem zamkniętym.

Pytanie 3:

„W jaki sposób słupy stalowe mają być zabezpieczone przed korozją? Czym mają być wypełnione i jaka ma być grubość ścianki? ”

Odpowiedź:

Zabezpieczenie słupów stalowych przez korozją należy wykonać zgodnie z poz. 4, 5, 6 i 7 załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Wypełnienie wnętrza pali należy wykonać betonem B-20. Grubość pali stalowych o średnicy 193,7 mm wynosi 5,6 mm, natomiast o średnicy 159 mm wynosi 5 mm. Dane te uwzględnia projekt budowlany w części opisowej w pkt 9 o nazwie „Opis rozwiązań technicznych”.

UWAGA! Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na opinię geotechniczną (w załączeniu) w zakresie potrzeby przyjęcia większej długości wbijanych pali.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz