

Czaplinek, dnia 20.05.2021 r.

LiB.271.2.2021

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko w Czaplinku od km 1+150 do km 1+670

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Proszę o dołączenie tabeli robót rozbiórkowych”.

Odpowiedź:

Ilość rozbiórek została ujęta w przedmiarze robót 1.4.

Pytanie 2:

„Proszę podać parametry oraz dołączyć rysunki schematyczne jak mają wyglądać ławki, kosze na śmieci, altana parkowa i krata ochronna”.

Odpowiedź:

Parametry obiektów i elementów małej architektury:

a) Altana w kształcie sześciokąta:

- średnica z częścią okapu dachu wystającego poza obrys zabudowy altany 4,5 mb;
- dach wielospadowy z grzybką z krokwi 90x50 mm kryty deską o grubości 20 mm oraz gontem bitumicznym w kolorze brązowym. Słupy podtrzymujące konstrukcję dachu o przekroju 120x120 mm;
- altana w środku posiada stół drewniany o średnicy 215 cm z blatem w kształcie koła o grubości 40 mm oraz 5 szt. ławek z deski o długości 180 cm każda i grubości 40 mm. Obudowa altany z drewnianej ścianki ażurowej w rozstawie naprzeciwko siebie o długości 380 cm.

b) Ławka wolnostojąca – konstrukcja metalowa z rury o Ø60 mm wypełniona listwami drewnianymi szt. 8 o długości 1750 mm, szerokości 70 mm i grubości 45 mm. Przy nóżkach metalowych dospawane płaskowniki z otworem do zamontowania kołkami montażowymi do podłoża.

c) Kosz na śmieci – słupek stalowy z rury Ø60 mm z konstrukcją z płaskownika 30x24 mm. Kosz obudowany listwami drewnianymi o długości 500 mm i grubości 20 mm.

d) Krata żeliwna do ochrony drzew w kształcie kwadratu o boku 100 cm.

Zdjęcia istniejącej altany i ławek z koszami na śmieci stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3:

„Proszę o dołączenie rysunku posadowienia przepustów”.

Odpowiedź:

Rysunek posadowienia przepustów stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4:

„Proszę o dołączenie profilu podłużnego drenażu francuskiego”.

Odpowiedź:

Profil drenu francuskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

