



Czaplinek, dnia 21.07.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Czaplinek
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
NIP 674-10-16-121

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr PRGiP/3/2021 z dnia 09.07.2021 r. na wymianę oświetlenia sali sportowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku

Zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze złożonymi zapytaniem:

14. Jak zamierzają Państwo dokonać porównania i oceny różnych projektów, różnych ustawień opraw, różnych typów opraw i ich jakości? Co będzie podstawą do wybrania projektu oświetlenia?

Odpowiedź:

Ocena ofert nastąpi zgodnie z zapisami zapytania ofertowego zawartymi w pkt. VI. *Kryterium oceny ofert i zasady dokonywania oceny ofert.*

15. W związku z wątpliwościami (brak zwymiarowanego projektu technicznego) co do projektu KANLUX-a w zakresie rozstawienia opraw, uprzejmie proszę o podanie wymiarów/rozstawień poziomych i pionowych konstrukcji sufitowej, do której można montować oprawy; ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji na której obecnie zamontowane są oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe istniejące są zamontowane do eliptycznej konstrukcji łukowej o rozpiętości łuku wynoszącej 30 m. Konstrukcja łukowa składa się z 10 elementów rozmieszczonych w układzie poziomym co 4 m, na każdym z elementów zamontowanych jest po 3 oprawy, czyli razem 30 opraw.

16. Na podstawie obliczeń wychodzi, że oświetlenie awaryjne nie spełnia norm. Czy w tym zakresie przy okazji ewentualnej rozbudowy oświetlenia podstawowego należałoby rozbudować oświetlenie awaryjne - szczególnie strefy przeciwpanicznej?

Odpowiedź:

Rozbudowa oświetlenia awaryjnego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Marcin Naruszewicz
Burmistrz Czaplinka
21.07.2021 r.

.....
(data i podpis Burmistrza)