



GMINA CZAPLINEK
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
tel. 94 37 26 200, fax 94 37 26 202
NIP 674-19-46-121, REGON 141330920541



Czaplinek, dnia 21.02.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pławnie

I. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie wykonania instalacji elektrycznej w modernizowanym obiekcie: natynkowo czy też podtynkowo?

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji elektrycznej w modernizowanym obiekcie należy wykonać podtynkowo.

Pytanie 2:

„W opisie technicznym wykonania instalacji ani w przedmiarze nie ma informacji odnośnie instalowania oświetlenia awaryjnego jak również montowania na zewnątrz budynku przycisku przeciwpożarowego. Czy takowe ma się na modernizowanym obiekcie znajdować? (Wzmianka o oświetleniu i przycisku znaleziona w opisie budowlanym).”

Odpowiedź:

Wg pkt. 3.5.1., str. 19 opisu technicznego wykonać oświetlenie ewakuacyjne zgodnie ze wskazanymi zaleceniami. Według projektu branżowego instalacji elektrycznych jest to oprawa o symbolu „C” na rys. E2.

Wykonać wyłącznik ppoż. prądu przy wejściu głównym do budynku zgodnie z zaleceniami pkt. 3.5.3. str. 19 opisu technicznego.

Z up. Burmistrza Czaplinka

Janusz Bartczak
Zastępca Burmistrza Czaplinka