



Czaplinek, dnia 21.04.2022 r.

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej**

I. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

„Czy Zamawiający posiada SST części drogowej ul. Pięciu Pomostów NR D-05.03.26a, D-07.06.01a, D-07.06.02, D-10.11.01?”.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający posiada SST części drogowej ul. Pięciu Pomostów NR D-05.03.26a, D-07.06.01a, D-07.06.02, D-10.11.01 i udostępnia w załączeniu ten dokument.

**Pytanie 2:**

„Projekt elektryczny dla zadania przy ul. Pięciu Pomostów mówi o ustawieniu słupów stalowych o wysokości 6m z montażem na nich oprawy oświetleniowej ( bez wysięgnika).

**4.4. Słupy i oprawy oświetleniowe**

Oświetlenie drogi projektuje się na słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o przekroju kołowym, wys. 6m, typ Mabo-06/60/4 z mocowaniem oprawy na szczycie słupa kąt nachylenia oprawy 0°. Słupy prod. Mabo lub równoważne.

Według schematu PZT oraz przedmiaru wynika, że należy zamontować 33 słupy z wysięgnikiem pojedynczym oraz 2 słupy z wysięgnikiem podwójnym. Jednocześnie w przedmiarze (choć jak wiadomo jest do dokument pomocniczy), jest informacja o zamontowaniu słupów typu SW-8. Może to sugerować, że słup miałby mieć wysokość H=8m. Prosiłbym o dokładną informację jakiego typu należy zamontować słupy czy o wysokości H=6m jak w opisie projektu, czy też słup o wysokości H=8m.

Dodatkowo prosiłbym o podanie parametrów wysięgników jakie należy przyjąć (wysokość, długość wysięgu, kąt nachylenia).

Prosiłbym również o informację czy można zastosować słupy stalowe z blachy 3 mm.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zamontować słupy o wysokości 6m, bez wysięgników pojedynczych, oprawa montowana na trzpieniu słupa, wysięgnik podwójny 1/1/10.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie blachy 3 mm. Należy zastosować słupy stalowe z blachy o grubości min. 4 mm.

**Z up. Burmistrza Czaplinka**

**Janusz Barczak**  
**Zastępca Burmistrza Czaplinka**