

GKO.6220.15.2022.KT.7

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 3/2022

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś.,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa,
- §3 ust. 1 pkt. 54 ppkt. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku firmy WPD Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97-371 Wola Krzysztoporska (adres do korespondencji: ul. Folwarczna 62, 97-300 Piotrków Trybunalski) dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Broczyno) o łącznej mocy do 13 MW włącznie (etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 217/2 obr. Broczyno, gm. Czaplinek”**, Burmistrz Czaplinka

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Inwestycję zlokalizować jedynie w obrębie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej (RIVb, RV, RVI) dotychczas użytkowanych rolniczo, zgodnie z planem zagospodarowania terenu dołączonym do dokumentacji;
2. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami prawa;
3. Ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad gruntem, w celu umożliwienia wędrówki drobnym zwierzętom.
4. Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców, czy drutu kolczastego;
5. Ogrodzenie inwestycji odsunąć minimum 5 m od rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki inwestycyjnej;

6. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy wyposażyć je w misy olejowe mogące pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w ww. urządzeniach na wypadek ich awarii;
7. Zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
8. Prowadzone na etapie eksploatacji mechaniczne wykaszanie terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycie powierzchni paneli wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (opóźniając pierwszy pokos do 15 czerwca) oraz poza okresem trwających na terenach sąsiednich gruntów ornych prac polowych, rozpoczynając prace od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia powyższej czynności w okresie lęgowym ptaków, pod warunkiem wykonania pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzenia braku stanowisk lęgowych w obrębie terenu inwestycji.
9. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji;
10. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostęp sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów;
11. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno – bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków;
12. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego;

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, nie nakłada się wymagań dotyczących ochrony środowiska:

III. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

IV. Nie nakładam działań dotyczących zapobieganiu, ograniczaniu oraz monitorowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy ooś. dla przedmiotowej inwestycji.

Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia znak: GKO.6220.15.2022.KT.7

UZASADNIENIE

Dnia 13 maja 2022 roku, do Burmistrza Czaplinka wpłynął wniosek firmy WPD Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 31-33, 60-702 Poznań, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97-371 Wola Krzysztoporska (adres do korespondencji: ul. Folwarczna 62, 97-300 Piotrków Trybunalski), dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Broczyno) o łącznej mocy do 13 MW włącznie (etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 217/2 obr. Broczyno, gm. Czaplinek”. Wraz z ww. wnioskiem wnioskodawca, przedłożył

Burmistrzowi Czaplinka załączniki, tj. 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej; mapę obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie; uproszczony wypis z rejestru gruntów; pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłat skarbowych.

W dniu 31 maja 2022 r. Burmistrz Czaplinka na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś. podał do publicznej wiadomości zawiadomienie o wpływie ww. wniosku.

W oparciu o zgromadzone dokumenty tut. organ określił krąg stron przedmiotowego postępowania. Z przedłożonych informacji do tut. Organu wynika, że liczba stron prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10 osób.

W dniu 1 czerwca 2022 r., pismem znak: GKO.6220.15.2022.KT.1, Burmistrz Czaplinka zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji.

W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych §3 ust. 1 pkt. 54 ppkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś., realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś., obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-24 oraz, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy ooś. oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stanowi przedsięwzięcie, dla którego wnioskodawcą jest firma, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś., organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Czaplinka.

Burmistrz Czaplinka, w ramach konsultacji z właściwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 4 ustawy ooś., wystąpił pismem z dnia 1 czerwca 2022 r., znak: GKO.6220.15.2022.KT.2 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim oraz do Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

W dniu 10.06.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 10.06.2022 r., znak: N.ZNS.9022.2.1.19.2022.KR, wyrażająca opinię, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 13.06.2022 r., do tut. Urzędu, wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z dnia 08.06.2022 r., znak: BD.ZZŚ.2.435.170.2022.AK, wyrażająca opinię, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 17.06.2022 r., do tut. Urzędu, wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17.06.2022 r., znak: WST-K.4220.223.2022.MGN, wyrażająca, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Czaplinka obwieszczeniem z dnia 29 czerwca 2022 r., znak: GKO.6220.15.2022.KT.5, działając w oparciu o art. 49, art. 28 i art. 10 Kpa, zawiadomił strony postępowania o opiniach organów opiniujących oraz o możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie, żadna ze stron postępowania nie wypowiedziała się i nie zapoznała z materiałami dowodami zebranymi podczas prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, wykorzystano informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, które były wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. O braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przesądziły następujące uwarunkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Broczyno) o łącznej mocy do 13 MW łącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 217/2 obręb Broczyno, gmina Czaplinek. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację i montaż:

- systemu konstrukcji podparć dla paneli.
- modułów fotowoltaicznych,
- string boxów i falowników,
- kontenerowych stacji transformatorowych w ilości do 13 sztuk wraz z 2 miejscami postojowymi przy każdej ze stacji,
- kontenerowych magazynów energii o pojemności do 130 MWh w ilości do 13 sztuk,
- pozostałej infrastruktury technicznej w tym m.iti. trasy kablowej, przyłącza,
- dróg dojazdowych i placów manewrowych,
- systemu monitoringu oraz ogrodzenia.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 12,76 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia, wyniesie do 11,09 ha. Zgodnie z mapą ewidencji grantów obszar przewidziany pod instalację stanowią grunty orne (RIVb, RV, R.VI), łąki (ŁIV, ŁV) oraz nieużytki (N). Działka inwestycyjna wykorzystywana jest pod uprawy rolne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowana instalacja zostanie posadowiona wyłącznie w obrębie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, zgodnie z planem zagospodarowania terenu dołączonym do wniosku, co wskazano jako warunek realizacji inwestycji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że teren pod inwestycję użytkowany jest obecnie rolniczo, a w otoczeniu analizowanego obszaru znajdują się: grunty orne, grunty pod rowami, łąki, nieużytki oraz działki drogowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na działce nr 201/5 obręb Broczyno, w odległości ok. 525 m od obszaru inwestycji. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. W związku z tym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory, jednakże umieszczenie ich w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu.

Z uwagi na fakt, że przy granicy działki inwestycyjnej przepływa rów melioracyjny zobowiązano inwestora do podjęcia działań minimalizujących negatywne oddziaływanie projektowanej farmy fotowoltaicznej na środowisko wodno-gruntowe. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywało przy użyciu czystej wody, bez dodatku detergentów. Ponadto jako warunek realizacji przedsięwzięcia wskazano konieczność zastosowania w przypadku transformatorów olejowych mis olejowych mogących pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w ww. urządzeniach na wypadek ich awarii. Należy stwierdzić, że oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w strefie jej oddziaływania nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Podczas wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, na analizowanym obszarze odnotowano 13 gatunków ptaków, z czego 7 wykorzystywało teren inwestycji jako żerowisko, a pozostałe występowały jedynie przelotem. Najliczniej występowały skowronek, śpiewak i pliszka żółta. Są to gatunki rozpowszechnione i liczne na terenie całego kraju, zatem nie można wykluczyć możliwości wykorzystywania terenu inwestycji przez wspomniane gatunki ptaków również po realizacji inwestycji. Ponadto nad terenem inwestycji zaobserwowano przelatującą czaplę białą znajdującą się na liście załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Dodatkowo w oparciu o wyniki Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego, ustalono, że w odległości ok. 450 m od działki inwestycyjnej może występować derkacz. Co prawda teren objęty inwestycją może stanowić dogodne miejsce do bytowania dla tych gatunków ptaków, ponieważ w granicach analizowanej działki występują łąki, a wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki przepływa rów melioracyjny, jednakże należy podkreślić, że wspomniane tereny zostały wyłączone z eksploatacji. Dodatkowo po zrealizowaniu przedsięwzięcia obszar pomiędzy panelami fotowoltaicznymi będzie stanowił nadal tereny biologicznie czynne, co

może doprowadzić do wykształcenia środowiska typowo łąkowego, stanowiącego atrakcyjny obszar dla lokalnie występującej awifauny, w tym czapli białej oraz derkacza.

Na terenie inwestycyjnym istnieje również prawdopodobieństwo bytowania drobnych ssaków, płazów i gadów. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwi przemieszczanie się po terenie inwestycyjnym mniejszych zwierząt, w tym herpetofauny. Z uwagi na dostępność licznych terenów otwartych w otoczeniu działki inwestycyjnej, po zrealizowaniu przedsięwzięcia także duże zwierzęta będą miały zapewnioną swobodę migracji. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi niniejszą opinią warunkami, dotyczącymi sposobu wygradzenia terenu inwestycyjnego oraz terminów wykaszania roślinności na etapie funkcjonowania elektrowni, pozwoli ograniczyć ryzyko negatywnego wpływu instalacji na typowe dla krajobrazu rolniczego gatunki zwierząt. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej w panelach fotowoltaicznych zminimalizuje również oddziaływanie inwestycji na ornitofaunę poprzez zwiększenie absorpcji promieniowania słonecznego oraz zapobieganie niepożądanemu efektowi odbicia światła od ich powierzchni. Mając na względzie powyższą sytuację nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Z danych będących w posiadaniu burmistrza wynika, że najbliższa farma fotowoltaiczna (o mocy do 3 MW) planowana jest na działkach nr 238, 239, 241 obręb Broczyno, w odległości ok. 450 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak skumulowanego wpływu oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, tym bardziej, że między tymi farmami fotowoltaicznymi znajdują się inne otwarte tereny mogące być wykorzystywane przez zwierzęta.

Ze względu na niewielkie rzędne wysokościowe instalacji (do 5 m n.p.t.) oraz jej niemal bezemisyjną pracę, w ocenie burmistrza w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi kumulacja oddziaływań na środowisko oraz na krajobraz. Ponadto z przedłożonej dokumentacji wynika, że pomiędzy projektowanym przedsięwzięciem, a najbliższą zabudową mieszkaniową znajdują się zadrzewienia, które ograniczą widoczność instalacji. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe analizowanego terenu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki socjalno – bytowe, które gromadzone będą w przenośnych toaletach, a następnie wywożone będą przed podmioty posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Ponadto panele fotowoltaiczne będą czyszczone czystą wodą, a w przypadku cięższych zabrudzeń zaleca się stosowanie środków biodegradowalnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do gruntu w obrębie terenu inwestycyjnego. Powstające odpady pochodzące z realizacji inwestycji będą zbierane selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP Dobrzyca do Świerczyńca (PLRW60001818866871), która posiada status naturalnej części wód. Przedsięwzięcie nie będzie również położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko stwierdza się że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w których inwestor przedstawił parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia oraz w oparciu o dokonanie wstępnej analizy potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz stwierdzeniu, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich

w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), Burmistrz Czaplinka stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie można będzie już zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy ooś. oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Wniosek powinien być złożony, a zgłoszenie dokonane nie później, niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naręszewicz

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-123 Koszalin
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Otrzymują:

1. Pani Marta Kaczmarek – PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97-371 Wola Krzysztoporska, adres do korespondencji – ul. Folwarczna 62, 97-300 Piotrków Trybunalski,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. Aa.

Czaplinek, dnia 11 sierpnia 2022 r.

GKO.6220.15.2022.KT.7

**Załącznik do decyzji Burmistrza Czaplinka
o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2022.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Broczyno) o łącznej mocy do 13 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 217/2 obręb Broczyno, gmina Czaplinek. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację i montaż:

- modułów fotowoltaicznych (mono-polikrystalicznych, amorficznych lub innych o łącznej mocy nominalnej do 13 MW o mocy jednostkowej od 300 Wp-2000 Wp w ilości do 45 000 sztuk;
- konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych (nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym);
- string-boxy;
- falowników w ilości do 220 szt.;
- systemu monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery i inne urządzenia);
- kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem olejowym lub suchym nN/SN – do 13 sztuk, przy stacji do 2 miejsc postojowych;
- ogrodzenia siatkowego, panelowego lub inne;
- kontenerowych magazynów energii o pojemności do 130 mWh, w ilości do 13 sztuk.

Urządzenia składające się na elektrownie będą połączone zespołem linii kablowych, w których skład wchodzi m.in. linie kablowe elektroenergetyczne niskiego napięcia (nN) oraz średniego napięcia (SN) i światłowodowymi, które tworzyć będą wewnętrzną infrastrukturę przyłączeniową, która będzie odpowiednio połączona z siecią Operatora.