

GKO.6220.1.2022.KT.14

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR 6/2022

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 tj.), zwanej dalej *Kpa*,

po rozpatrzeniu

wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa studni nr 2b oraz likwidacji studni nr 2a na ujęciu wody przy ul. Ceglanej w Czaplinku – działka nr 525/16 obr. Czaplinek 0003, gmina Czaplinek, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie**”

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji oraz eksploatacji należy podjąć następujące działania:

1. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6:00-22:00.
2. Wszelkie zadrzewienia rosnące w zasięgu prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez osłonięcie pni drzew za pomocą tkaniny jutowej, mat słomianych lub trzcinowych oraz desek połączonych drutem. Prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego należy wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew zabezpieczyć przed wysuszeniem lub przemarzeniem, za pomocą mat słomianych, tkanin workowatych lub torfu. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów należy wyznaczyć poza zasięgiem koron drzew.
3. Wielkość poboru wód podziemnych z projektowanej studni ustala się na poziomie do 47 m³/h.
4. Zaprojektować studnię głębinową o głębokości do 30 m p.p.t.
5. Zachować dotychczasową wydajność eksploatacyjną ujęcia na poziomie do 92 m³/h.
6. Eksploatacja planowanej studni nie powinna ograniczać możliwości zaspokajania potrzeb wodnych dla właścicieli gruntów znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni, przy jej maksymalnej wydajności, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.
7. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedmiotowej studni należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Pobieraną ze studni wodę należy ewidencjonować poprzez zamontowanie licznika wskazującego ilość poboru wody.
9. Zapewnić dostęp sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia wyciekami substancji ropopochodnych, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
10. Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, powierzchnię terenu wokół obudowy należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych oraz wyznaczyć teren ochrony bezpośredniej dla przedsięwzięcia.

11. W pobliżu obudowy otworu nie składować substancji i materiałów grożących skażeniem wód ujęcia i użytkowanej warstwy wodonośnej.
 12. W celu ochrony zasobów wodnych, prowadzić stały monitoring głębokości zwierciadła wody w wykonanym otworze oraz aktualnie eksploatowanych studniach.
- II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, nie nakłada się wymagań dotyczących ochrony środowiska.**
- III. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.**
- IV. Nie nakładam działań dotyczących zapobieganiu, ograniczaniu oraz monitorowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**
- V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy ooś dla przedmiotowej inwestycji.**

Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2022 roku, do Burmistrza Czaplinka wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa studni nr 2b oraz likwidacji studni nr 2a na ujęciu wody przy ul. Ceglanej w Czaplinku – działka nr 525/16 obr. Czaplinek 0003, gmina Czaplinek, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie”**.

Wraz z ww. wnioskiem Wnioskodawca, przedłożył Burmistrzowi Czaplinka załączniki, tj. 4 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, kopię mapy ewidencyjnej, mapę obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów.

W oparciu o zgromadzone dokumenty tut. organ określił krąg stron przedmiotowego postępowania. Z przedłożonych informacji do tut. organu wynika, że liczba stron prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 10 osób.

W dniu 08.04.2022 r., obwieszczeniem znak: GKO.6220.1.2022.KT.2 tut. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji.

W toku trwania procedury ustalono, że analizowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 73 tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W myśl

przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-24 oraz, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy ooś oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stanowi przedsięwzięcie, dla którego wnioskodawcą jest spółka, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Czaplinka.

Burmistrz Czaplinka, w ramach konsultacji z właściwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 4 ustawy ooś, wystąpił pismem z dnia 08.04.2022 r., znak: GKO.6220.1.2022.KT.3 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 25.04.2022 r., do Urzędu Miejskiego w Czaplinku, wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.04.2022 r., znak: WST-K.4220.161.2022.AW do usunięcia braków i niejasności w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uniemożliwiające zajęcie stanowiska.

Pismem z dnia 26.04.2022 r., znak GKO.6220.1.2022.KT.5, Burmistrz Czaplinka wezwał wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia w zakresie określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w wezwaniu z dnia 25.04.2022 r., znak: WST-K.4220.161.2022.AW.

W dniu 04.05.2022 r., do tut. Urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.04.2022 r., znak: BD.ZZŚ.2.435.119.2021.AK wyrażająca opinię, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny wodnoprawnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05.05.2022 r. do tut. urzędu, wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 04.05.2022 r., znak: N.ZNS.9022.2.1.6.2022.KR, wyrażająca opinię, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16.05.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Czaplinku inwestor przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie Burmistrza Czaplinka z dnia 26.04.2022 r., znak GKO.6220.1.2022.KT.5 Pismem z dnia 18.05.2022 r., znak: GKO.6220.1.2022.KT.7, Burmistrz Czaplinka, przesłał uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 27.05.2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak BD.ZZŚ.2.435.119.2022.AK podtrzymał stanowisko co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny wodnoprawnej wydane w toku postępowania.

W dniu 02.06.2022 r., do Urzędu Miejskiego w Czaplinku, wpłynęło ponowne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2.06.2022 r., znak: WST-K.4220.161.2022.AW.2 do usunięcia kolejnych braków i niejasności w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia uniemożliwiającej zajęcie stanowiska.

Pismem z dnia 07.06.2022 r., znak GKO.6220.1.2022.KT.9 Burmistrz Czaplinka wezwał ponownie wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia w zakresie określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w wezwaniu z dnia 2.06.2022 r., znak. WST-K.4220.161.2022.AW.2.

W dniu 06.06.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim pismem znak N.ZNS.9022.2.1.6.2022.KR podtrzymał stanowisko co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydane w toku postępowania.

W dniu 21.07.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Czaplinku inwestor przedłożył ponowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie Burmistrza Czaplinka z dnia 07.06.2022 r., znak GKO.6220.1.2022.KT.9 Pismem z dnia 25.07.2022 r., znak: GKO.6220.1.2022.KT.11 Burmistrz Czaplinka, przesłał uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 03.08.2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak BD.ZZŚ.2.435.119.2022.KC podtrzymał stanowisko co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny wodnoprawnej wydane w toku postępowania.

W dniu 09.08.2022 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim pismem znak N.ZNS.9022.2.1.6.2022.KR podtrzymał stanowisko co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydane w toku postępowania.

W dniu 11.08.2022 r., do tut. organu, wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11.08.2022 r., znak: WST-K.4220.161.2022.AW.3, wyrażająca, że dla analizowanej inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Czaplinka obwieszczeniem z dnia 19.08.2022 r., znak: GKO.6220.1.2022.KT.13, działając w oparciu o art. 10 Kpa, zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią wypracowanych i zgromadzonych dokumentów i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wyznaczając termin załatwienia sprawy do 13 września 2022 r.. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, żadna ze stron postępowania nie wypowiedziała się i nie zapoznała z materiałami i dowodami zebranymi podczas prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, wykorzystano informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień, które były wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. O braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przesądziły następujące uwarunkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej 2b oraz likwidacji istniejącego urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej 2a, na terenie działki nr 525/16 przy ul. Ceglanej w miejscowości Czaplinek. Celem inwestycji jest zaopatrzenie ludności w wodę.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 3,53 ha. Aktualnie, działka nr 525/16 obręb 0003 Czaplinek stanowi miejskie ujęcie wód podziemnych. Obecnie, na terenie przedmiotowej działki znajduje się 5 urządzeń do poboru wód podziemnych, tj

- studnia głębinowa 1a o wydajności 41,2 m³/h, przy depresji 4,5 m, głębokości 29,96 m p.p.t., oraz zasięgu oddziaływania (promień leja depresji) 140 m.
- studnia głębinowa 2a (przeznaczona do likwidacji) o wydajności 46,5 m³/h, przy depresji 4 m, głębokości 29,72 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania 359 m,
- studnia głębinowa 3a o wydajności 46,75 m³/h, przy depresji 3 m, głębokości 31,66 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania 111 m,
- studnia głębinowa 4a o wydajności 15,9 m³/h, przy depresji 5,54 m, głębokości 31,5 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania 85 m,
- studnia głębinowa 5a o wydajności 46,5 m³/h, przy depresji 3,2 m, głębokości 37,5 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania 120 m.

Na analizowanym terenie znajduje się również stacja uzdatniania wody. Z kolei studnie nr 1, 2, 3, 4, 5 zostały wyłączone z eksploatacji i obecnie pełnią funkcję piezometrów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że powierzchnia działki inwestycyjnej porośnięta jest trawą oraz licznymi drzewami i krzewami. W otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie tereny zadrzewione i zakrzewione, użytki rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miasta i Gminy Czaplinek z dnia 15.06.1996 r., w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowaniu przestrzennego Miasta Czaplinek, zgodnie z którym przedmiotowa działka znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem B6WZ - ujęcie wody i stacja wodociągowa.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się likwidację istniejącej studni głębinowej 2a. Prace rozbiórkowe będą obejmowały zasypanie otworu zdezynfekowanym materiałem piaszczystym (przeloty warstw przepuszczalnych) i ilastym (przeloty warstw nieprzepuszczalnych), zgodnie z projektem robót geologicznych oraz demontaż obudowy studni. Ponadto, zaplanowano wykonanie studni głębinowej o przewidywanej wydajności 47 m³/h, przy depresji 5,45 m, głębokości 30 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania (promień leja depresji) 232 m. W tym celu, na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję odwiercony zostanie jeden otwór hydrogeologiczny, przy użyciu urządzenia wiertniczego. Projektowana studnia zostanie wykonana w dwóch kolumnach wiertniczych, o średnicy 508 mm (kolumna I), 457 mm (kolumna II), do głębokości 30 m. W otworze zostaną zabudowane rury o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 14 m (0-14 m p.p.t.), filtr siatkowy PCV o średnicy 300 mm, długości 4 m (14-18 m p.p.t.), rura międzyfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 2 m (18-20 m p.p.t.), filtr siatkowy PCV o średnicy 300 mm, długości 8 m (20-28 m p.p.t.), rura podfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 2 m (28-30 m p.p.t.). W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się wyposażenie otworu studziennego w pompę głębinową oraz wykonanie obudowy studni, wewnątrz której zamontowana zostanie armatura pomiarowa i odcinająca. Ujmowana woda odprowadzana będzie rurociągiem do stacji uzdatniania wody.

Do eksploatacji zostanie ujęty czwartorzędowy – międzyglinowy poziom wodonośny. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że analizowane ujęcie znajduje się w granicach jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 5abQII/Q. Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę dla ujęcia miejskiego w Czaplinku kształtuje się na poziomie 1703 m³. Poszczególne studnie ujęcia będą użytkowane naprzemiennie. Niemniej jednak, w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na wodę dopuszcza się możliwość równoległej eksploatacji studni. Szacuje się, że pobór wód ze studni 2b odbywać się będzie przez ok. 182 dni. do 6 h/dobę.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu i maszyn. Szacunkowy czas realizacji inwestycji wyniesie ok. 4 tygodnie. W związku z lokalizacją przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, w decyzji zobowiązuje się wnioskodawcę do prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze昼iennej, w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy będą produkowane niewielkie ilości ścieków bytowych. W związku z tym planuje się zastosowanie przenośnych sanitariatów typu TOI-TOI. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Z kolei, tankowanie pojazdów oraz maszyn odbywać się będzie poza terenem inwestycji. Podsumowując, oddziaływania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, okresowy, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową i likwidacją studni.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Nie przewiduje się również znaczącej emisji akustycznej. Potencjalnym źródłem hałasu na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia może być urządzenie do poboru wód podziemnych. Jednakże, umieszczenie pompy głębinowej wewnątrz obudowy studziennej ograniczy emisję hałasu.

Szacuje się, że wydajność planowanej studni 2b kształtować się będzie na poziomie wydajności studni 2a przeznaczonej do likwidacji. Jednocześnie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zwiększenia wykorzystania zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych (projektowana studnia nr 2b eksploatowana będzie w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, tj. 92 m³/h).

Teren objęty zakresem planowanych prac inwestycyjnych zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zach. z 2021 r., poz. 2091), na obszarze przedmiotowego obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów „ustawy oos”. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 tj.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”, zakazy obowiązujące w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie publicznego urządzenia do poboru wód podziemnych w celu zaopatrzenia ludności w wodę zalicza się do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.), tym samym projektowane przedsięwzięcie nie naruszy przepisów ww. uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto należy uznać, że realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie wprowadzi dysharmonii w lokalnym krajobrazie. Projektowane zamierzenie inwestycyjne zaplanowano w obrębie istniejącego miejskiego ujęcia wód podziemnych, w sąsiedztwie innych istniejących studni. Ponadto, projektowana studnia, ze względu na swoją niewielką skalę, nie będzie dominującym elementem krajobrazu.

Ponadto projektowana studnia zlokalizowana zostanie w otulinie „Drawskiego Parku Krajobrazowego”. W opinii burmistrza realizacja przedmiotowej inwestycji, ze względu na jej charakter oraz skalę, nie wpłynie negatywnie na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, dla ochrony których został wyznaczony „Drawski Park Krajobrazowy”. Jednocześnie, jak wskazano wcześniej, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w obrębie terenów przekształconych antropogenicznie nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe analizowanego obszaru.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, pn. „Jeziora Czaplineckie” (PLH320039) znajduje się w odległości ok. 195 m od przedmiotowej działki, w związku z czym nie przewiduje się

negatywnego oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na cele i przedmioty ochrony tego obszaru.

W oparciu o wyniki Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego ustalono, że na terenie objętym inwestycją oraz w jej sąsiedztwie nie występują stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze. Ponadto, w miejscu realizacji studni 2b nie znajdują się żadne zadrzewienia, kolidujące z projektowaną inwestycją. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, wnioskodawca przewiduje osłonięcie pni drzew, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia robót budowlanych za pomocą tkaniny jutowej, mat słomianych lub trzcinowych oraz desek połączonych drutem. Natomiast prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego wykonywane będą ręcznie. Z kolei odsłonięte korzenie drzew zostaną zabezpieczone przed wysuszeniem lub przemarzeniem, za pomocą mat słomianych, tkanin workowatych lub torfu. Nie planuje się także składowania materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów bezpośrednio pod koronami drzew.

Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że poszczególne studnie (1a, 2b, 3a, 4a, 4b) ujęcia będą użytkowane naprzemiennie. Niemniej jednak, w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na wodę dopuszcza się możliwość równoległej eksploatacji studni. Wobec powyższego, może dojść do współdziałania ww. studni, a tym samym zmniejszenia wydajności poszczególnych otworów w porównaniu do wydajności w trakcie ich niezależnej pracy, a także do zwiększenia depresji oraz zasięgu leja depresji przy niezmiennych wydajnościach. W analizowanym przypadku, szacunkowy zasięg oddziaływania (leja depresji) poszczególnych studni, przy ich jednoczesnej pracy kształtować się będzie następująco:

- studnia 1a - 209 m,
- studnia 2b - 325 m,
- studnia 3a - 155 m.
- studnia 4a - 204 m,
- studnia 5a - 168 m.

Jednocześnie, z przedłożonej dokumentacji wynika, że przy ul. Pawła Wasznika w Czaplinku znajduje się inna czynna studnia o wydajności eksploatacyjnej wynoszącej 28 m³/h. przy depresji 3,6 m i zasięgu oddziaływania 152 m. W związku z powyższym, może dojść do nakładania się lejów depresji i wzajemnego oddziaływania studni.

Zgodnie, z kartą informacyjną przedsięwzięcia, w trakcie zespołowej pracy studni może dojść do nieznacznego obniżenia wydajności poszczególnych studni (ok. 10% z zachowaniem pierwotnej depresji). Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu zastępczej studni głębinowej, w miejscu studni przeznaczonej do likwidacji. Szacuje się, że wydajność planowanej studni 2b kształtować się będzie na poziomie wydajności studni nr 2a przeznaczonej do likwidacji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się wydajność eksploatacyjna ujęcia, tj. 93 m³/h. Zatem, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do zwiększenia oddziaływań wynikających z funkcjonowania ujęcia. Dodatkowo, w obrębie działki inwestycyjnej znajdują się studnie wyłączone z eksploatacji, pełniące obecnie funkcję piezometrów, które służą do monitorowania stanu wód. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, eksploatacja planowanej studni nie powinna ograniczać możliwości zaspokajania potrzeb wodnych dla właścicieli gruntów znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni, przy jej maksymalnej wydajności. Jednocześnie, przed rozpoczęciem eksploatacji przedmiotowej studni należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest pozyskanie źródła wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Pobór wód zostanie opomiarowany, stąd nie przekroczy

ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. W związku z powyższym realizacja projektowanej studni nie wpłynie na zmiany klimatu. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie odporne na zmiany klimatyczne i ewentualne klęski żywiołowe.

Mając na względzie powyższe oraz rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

W związku z powyższym burmistrz stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgłoszenie o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Wniosek powinien być złożony, a zgłoszenie dokonane nie później, niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy ooś.


Z up. Burmistrza Czaplinka
Mieczysław Snyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-123 Koszalin
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

**Załącznik do decyzji Burmistrza Czaplinka Nr 6/2022
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej 2b oraz likwidacji istniejącego urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej 2a, na terenie działki nr 525/16 przy ul. Ceglanej w miejscowości Czaplinek. Celem inwestycji jest zaopatrzenie ludności w wodę.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się likwidację istniejącej studni głębinowej 2a. Prace rozbiórkowe będą obejmowały zasypanie otworu zdezynfekowanym materiałem piaszczystym (przeloty warstw przepuszczalnych) i ilastym (przeloty warstw nieprzepuszczalnych), zgodnie z projektem robót geologicznych oraz demontaż obudowy studni. Ponadto, zaplanowano wykonanie studni głębinowej o przewidywanej wydajności 47 m³/h, przy depresji 5,45 m, głębokości 30 m p.p.t. oraz zasięgu oddziaływania (promień leja depresji) 232 m. W tym celu, na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję odwiercony zostanie jeden otwór hydrogeologiczny, przy użyciu urządzenia wiertniczego. Projektowana studnia zostanie wykonana w dwóch kolumnach wiertniczych, o średnicy 508 mm (kolumna I), 457 mm (kolumna II), do głębokości 30 m. W otworze zostaną zabudowane rury o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 14 m (0-14 m p.p.t.), filtr siatkowy PCV o średnicy 300 mm, długości 4 m (14-18 m p.p.t.), rura międzyfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 2 m (18-20 m p.p.t.), filtr siatkowy PCV o średnicy 300 mm, długości 8 m (20-28 m p.p.t.), rura podfiltrowa PCV o średnicy 300 mm, długości 2 m (28-30 m p.p.t.). W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się wyposażenie otworu studziennego w pompę głębinową oraz wykonanie obudowy studni, wewnątrz której zamontowana zostanie armatura pomiarowa i odcinająca. Ujmowana woda odprowadzana będzie rurociągiem do stacji uzdatniania wody.


Z up. Burmistrza Czaplinka
Zdzisław Smit
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska