

LiB.271.13.2020

Czaplinek, dnia 03.09.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Czarne Wielkie, gm. Czaplinek”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić w wycenie remont ogólnobudowlany budynku zgodnie z zapisem zawartym w opisie technicznym pkt 3.3

"Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, styropianem grubości 5 cm w dowolnej technologii. Elewację pomalować w całości, farbami akrylowymi w kolorze białym. Na położonym suficie, ułożyć folię przeciwwilgociową i wełnę mineralną 15 cm dowolnej firmy, układając ją szczególnie starannie, ze względu na rodzaj konstrukcji."

W załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji określających zakres powyższych robót.”.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że należy wykonać zakres robót zgodnie z opisem technicznym pkt 3.3.

Szacowane powierzchnie:

- zewnętrzne izolacji budynku to ok. 100 m²,
- powierzchnia sufitu to ok. 35 m².

Dokładne powierzchnie winien wyliczyć we własnym zakresie oferent z dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny osuszacz powietrza, który widnieje jedynie w przedmiarze robót - poz. 19 - brak informacji o osuszaczu w opisie i na rysunkach.”

Odpowiedź:

Tak, należy przyjąć do wyceny dostawę i montaż osuszacza powietrza zgodnie z załączonym Aneksiem do projektu pkt. 2.3.

Pytanie 3:

„Odnosząc się do projektu otworu studziennego, konstrukcja projektowanego otworu jest zakończona rurami d - 298 mm, zaś konstrukcja filtracyjna jest d - 245 mm, co eliminuje możliwość wykonania obsypki filtracyjnej. Mając na uwadze powyższe, konieczna jest zmiana konstrukcji filtracyjnej na d-165mm. Czy zamawiający dopuszcza w/w zmianę.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Bruszewicz